令和　7　年4月　水質検査結果

	No.	検査項目	基準値 (mg/ℓ以	No. 1 浄水場(浄水)	No. 2 浄水場(給水)	No. 3 鮎貝	No. 4 横田尻	No. 5 東高玉	No. 6 荒砥	No. 7 高野	No. 8 鷹山	No. 9 大瀬	No. 10 細野
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	0.003										
	4	水銀及びその化合物	0.0005										
	5	セレン及びその化合物	0.01										
	6	鉛及びその化合物	0.01			0.001 未満	0.001	0.003			0.001 未満	0.001 未満	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01										
	8	六価クロム化合物	0.02										
	9	亜硝酸態窒素	0.04										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10						0.18				
	12	フッ素及びその化合物	0.8										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0										
	14	四塩化炭素	0.002										
	15	1,4-ジオキサン	0.05										
	16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04										
	17	ジクロロメタン	0.02										
	18	テトラクロロエチレン	0.01										
	19	トリクロロエチレン	0.01										
	20	ベンゼン	0.01										
	21	塩素酸	0.6	0.06 未満	0.06 未満	0.06	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06	0.06 未満
	22	クロロ酢酸	0.02	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	23	クロロホルム	0.06	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.002	0.001 未満	0.002	0.002	0.001 未満
	24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.002	0.001 未満	0.001	0.001 未満
	26	臭素酸	0.01	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	27	総トリハロメタン	0.1	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.005	0.003	0.004	0.005	0.001 未満
	28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001 未満
	30	ブロモホルム	0.09	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
性状に関する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0										
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2										
	34	鉄及びその化合物	0.3										
	35	銅及びその化合物	1.0										
	36	ナトリウム及びその化合物	200										
	37	マンガン及びその化合物	0.05										
	38	塩化物イオン	200	14	14	3.4	5.8	9.8	14	8.9	13	9.6	4.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300						21				
	40	蒸発残留物	500						150	110			
	41	陰イオン界面活性剤	0.2										
	42	ジェオスミン	0.00001										
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001										
	44	非イオン界面活性剤	0.02										
	45	フェノール類	0.005										
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
	47	pH値	5.8～8.6	7.1	7.1	6.8	6.3	6.5	7.0	7.2	6.9	7.2	7.6
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	4.2	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
	51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.7	0.3	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
		評価		基準に適合	基準に適合	基準に適合	基準に適合	基準に適合	基準に適合	基準に適合	基準に適合	基準に適合	基準に適合

※空欄は今月検査対象外項目