令和　8　年4月　水質検査結果

| | No. | 検査項目 | 基準値 (mg/ℓ以 | No. 1 浄水場(浄水) | No. 2 浄水場(給水) | No. 3 鮎貝 | No. 4 横田尻 | No. 5 東高玉 | No. 6 荒砥 | No. 7 高野 | No. 8 大瀬 | No. 9 細野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 1 | 一般細菌 | 100個/mℓ以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | | | | | | | | | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | | | | | | | | | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | | | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | | | 0.001 未満 | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | | | | | | | | | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | | | | | | | | | |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | | | | | | 1.4 | | | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | | | | | | | | | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | | | | | | | | | |
| | 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | | | | | | | | | |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | | | | | | | | | |
| | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 | | | | | | | | | |
| | 17 | ジクロロメタン | 0.02 | | | | | | | | | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | | | | | | | | | |
| | 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | | | | | | | | | |
| | 20 | PFOS及びPFOA | 0.00005 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 |
| | 21 | ベンゼン | 0.01 | | | | | | | | | |
| | 22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.07 | 0.08 |
| | 23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |
| | 24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.003 | 0.001 未満 |
| | 25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| | 26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| | 27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| | 28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.001 |
| | 29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 |
| | 30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 未満 |
| | 31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |
| | 32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |
| 性状に関する項目 | 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | | | | | | | | | |
| | 34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | | | | | | | | | |
| | 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | | | | | | | | | |
| | 36 | 銅及びその化合物 | 1.0 | | | | | | | | | |
| | 37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | | | | | | | | | |
| | 38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | | | | | | | | | |
| | 39 | 塩化物イオン | 200 | 8.7 | 9.2 | 3.3 | 5.3 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 10 | 4.1 |
| | 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | | | | | | 38 | | | |
| | 41 | 蒸発残留物 | 500 | | | 100 | | | 100 | 97 | | |
| | 42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | | | | | | | | | |
| | 43 | ジェオスミン | 0.00001 | | | | | | | | | |
| | 44 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 | | | | | | | | | |
| | 45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | 46 | フェノール類 | 0.005 | | | | | | | | | |
| | 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 | 0.3 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| | 48 | pH値 | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.5 |
| | 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 51 | 色度 | 5度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| | 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| | | 評価 | | 基準に適合 | 基準に適合 | 基準に適合 | 基準に適合 | 基準に適合 | 基準に適合 | 基準に適合 | 基準に適合 | 基準に適合 |

※空欄は今月検査対象外項目