令和　8　年度　水質検査結果　　浄水場(浄水)

No.		検査項目	基準値 (mg/ℓ以	令和8年度最高値	令和8年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和9年 1月	2月	3月
健康に関する項目	1	一般細菌	100個/mℓ以下	1	0	0	0	1	0	0						
	2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	3	カドミウム及びその化合物	0.003													
	4	水銀及びその化合物	0.0005													
	5	セレン及びその化合物	0.01													
	6	鉛及びその化合物	0.01													
	7	ヒ素及びその化合物	0.01													
	8	六価クロム化合物	0.02													
	9	亜硝酸態窒素	0.04													
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10													
	12	フッ素及びその化合物	0.8													
	13	ホウ素及びその化合物	1.0													
	14	四塩化炭素	0.002													
	15	1,4-ジオキサン	0.05													
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04													
	17	ジクロロメタン	0.02													
	18	テトラクロロエチレン	0.01													
	19	トリクロロエチレン	0.01													
	20	PFOS及びPFOA	0.00005	0.000005 未満	0.000005 未満			0.000005 未満								
	21	ベンゼン	0.01													
	22	塩素酸	0.6	0.08	0.06 未満			0.08								
	23	クロロ酢酸	0.02	0.002 未満	0.002 未満			0.002 未満								
	24	クロロホルム	0.06	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満								
	25	ジクロロ酢酸	0.03	0.003 未満	0.003 未満			0.003 未満								
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満								
	27	臭素酸	0.01	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満								
	28	総トリハロメタン	0.1	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満								
	29	トリクロロ酢酸	0.03	0.003 未満	0.003 未満			0.003 未満								
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満								
	31	ブロモホルム	0.09	0.001 未満	0.001 未満			0.001 未満								
	32	ホルムアルデヒド	0.08	0.008 未満	0.008 未満			0.008 未満								
性状に関する項目	33	亜鉛及びその化合物	1.0													
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.04				0.04								
	35	鉄及びその化合物	0.3													
	36	銅及びその化合物	1.0													
	37	ナトリウム及びその化合物	200													
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.005 未満				0.005 未満								
	39	塩化物イオン	200	13	8.7	9.3	10	9.4	13	11						
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	35				35								
	41	蒸発残留物	500	76				76								
	42	陰イオン界面活性剤	0.2													
	43	ジェオスミン	0.00001													
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001													
	45	非イオン界面活性剤	0.02													
	46	フェノール類	0.005													
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.5	0.3 未満	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5						
	48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3						
	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満						
	52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満						